



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 2050/2018

Em 18 de setembro de 2018.

Ao
Excelentíssimo Senhor
JÉFERSON YASHUDA
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887
ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **Indicação nº 3575/18**, de autoria do Vereador **Doutor ELTON NEGRINI**, juntamos ao presente cópia das informações prestadas pelos setores responsáveis do Departamento Autônomo de Água e Esgotos – DAAE.

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,


ALAN SILVA
Chefe de Gabinete

Araraquara, 03 de setembro de 2018

Ofício 119/2018 – GPE

Ao Ilmo. Senhor

Marcos Robison Isidoro da Silva

MD Superintendente

Ref.: Guichê PMA 058.900/2018 – Indicação N° 3575/2018.

Assunto: Sistemas de abastecimento de água e coleta de esgotos nos Assentamentos Bela Vista do Chibarro, Monte Alegre e na ocupação Capão dos Angicos.

Em atenção à indicação do vereador Elton Negrini, temos a informar que as áreas onde se encontram implantados o Assentamento Bela Vista do Chibarro, a ocupação Capão dos Angicos e o Assentamento Monte Alegre pertencem a União e Estado respectivamente.

Atualmente o DAAE, através da Prefeitura Municipal, mantém ativo convênio firmado com o Inbra e Itesp para operar e dar manutenção nos sistemas de água e esgotos do Assentamento Bela Vista e somente nos dois poços do Assentamento Monte Alegre, sendo que, nos demais locais depende de convênio de cooperação mútua entre o Município e o Inbra/Itesp.


Com relação à ocupação Capão dos Angicos, o DAAE tem feito o suprimento semanal de água potável aquela população mediante transporte em carro tanque, visto que, o local não possui nenhum sistema de abastecimento de água potável e de coleta de esgotos.

Por fim cabe explicar que:

- Os imóveis da Agrovila do Assentamento Bela Vista contam com poço profundo, reservatório, redes de água e esgotos, bem como, ECTE – Estação Compacta de Tratamento de Esgoto Sanitário, enquanto que, as áreas dos lotes contam com poço profundo, reservatório e redes de água;
- O Assentamento Monte Alegre é servido por dois poços profundos, sendo um na escola e outro na agrovila;


Sendo o que nos apresenta para a oportunidade, agradecemos e colocamo-nos a disposição para outros esclarecimentos.

Atenciosamente,



Eng. Fernando H. Lourencetti

Gerência de Planejamento Estratégico



Eng. José Braz Scognamiglio

Diretor Técnico e Operacional