



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 0657/2022

Em 11 de março de 2022.

Ao
Excelentíssimo Senhor

ALUÍSIO BOI

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 2656/2022 **de 11/03/2022 17:40**

Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 142/2022

Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 0142/2022**, de autoria do Vereador **JOÃO CLEMENTE**, pelo presente, encaminhamos a inclusa cópia do ofício expedido pelo Departamento Autônomo de Água e Esgotos (DAAE).

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

EDINHO SILVA

Prefeito Municipal

Araraquara 23 de fevereiro de 2022.

Ofício 068/2022 – GCPEE

Ilmo Sr.

Donizete Simioni

Superintendente


Daae Araraquara

Assunto: Processo 11252/2022 – Câmara Municipal de Araraquara

Vimos através deste, informar que a coloração esbranquiçada é consequência de ar dissolvido em excesso na água, assim, as microbolhas se concentram e após um tempo, elas desaparecem. Este fenômeno ocorre com um esvaziamento da rede e quando a água retorna, com alta velocidade e acaba formando estas microbolhas em grande quantidade.

Além disso, esta característica física da situação não altera de maneira alguma a ótima qualidade de água distribuída por esta autarquia.

Estamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários sobre o assunto em questão.



Engº Alexandre Coan Pierri
Diretor Comercial e
Relações Institucionais



Andreza de Godoi
Gerência de Controle de Perdas
e Eficiência Energética