Proc. Administrativo 31.956/2026

Prefeitura Municipal de Araraquara

Acompanhe via internet em **https://araraquara.1doc.com.br/atendimento/** usando o código:
612.917.769.453.049.854

Tais L. SMS-SSAB-DGUBS-C...

Para
SOSP-UTA - Unida...

CC
SMS-SSAB-DAF - Divisão de Assistência Farmacêutica
SOSP-UTA - Unidade de Triagem Administrativa

4 setores envolvidos
SMS-SSAB-DGUBS-C... SOSP-UTA SMS-SSAB-DAF SMS-SSGAS-DMIS

23/04/2026 08:55

manutenção ar condicionado

Manutenção de próprios municipais (exceto educação)

Bom dia

O ar condicionado da Farmácia Distrital do CMS América está desligado, pois perdeu sua capacidade de refrigeração e está vazando água, comprometendo o espaço de armazenamento e manutenção de temperatura das medicações. O pessoal de manutenção interna já avaliou o equipamento e nos informou que a manutenção é externa, provavelmente sendo necessária a troca do dreno.

Os critérios de armazenamento de medicamentos impactam diretamente a qualidade, segurança e eficácia dos mesmos. O ambiente da farmácia deve ser protegido contra agentes que possam comprometer os produtos, como calor excessivo, umidade, luz direta, poeira e pragas.

A temperatura de ambiente estabelecida pela ANVISA é entre 15°C e 30 °C como tratado na RDC 653/2022. O correto armazenamento de medicamentos protege o paciente, fortalece a credibilidade do atendimento, e evita penalidades.

A estabilidade de medicamentos injetáveis, medicamentos em suspensão (principalmente antibióticos) e pomadas podem ser afetadas por altas temperaturas. A geladeira de insulinas também não aguentará manter a temperatura adequada, pois toda dispensação tem que ser aberta e recebe entrada de ar quente do ambiente. Temos mais o agravante da falta de persianas, que já foram solicitadas anteriormente, que permite a entrada de luz direta, aumentando ainda mais a temperatura ambiente e exposição das medicações.

Enfim, diante das questões exposta, reforço a necessidade de manutenção do ar condicionado com urgência.

_
Taís Turrioni Fonseca Lino
FARMACEUTICA

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Despacho 1-31.956/2026

23/04/2026 09:09

(Encaminhado)

Jeferson C. SOSP-UTA

SMS-SSGAS-DMIS -...

CC

À D.M.I.S.

_

Jeferson Bento Borges Correa

Supervisor Técnico

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

23/04/2026 09:09:51 Jeferson Bento Borges Correa SOSP-UTA **arquivou**.

23/04/2026 09:09:51 Jeferson Bento Borges Correa SOSP-UTA parou de acompanhar.

23/04/2026 10:23:30 Amanda Dante Gotardo Manzoni SMS-SSAB-DAF **arquivou**.

Despacho 2-31.956/2026

28/04/2026 10:03

(Respondido)

Claudinei S.

SMS-SSGAS-DMIS

Envolvidos internos acompanhando

CC

Bom dia!

Já existe um processo administrativo aberto em adamento para

manutenção Proc. Administrativo 19.880/2026 - conserto ar condicionado.

_

Claudinei Barbosa da Silva

Gerente de Manutenção

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

28/04/2026 10:03:12 Claudinei Barbosa da Silva SMS-SSGAS-DMIS **arquivou**.

28/04/2026 10:03:12 Claudinei Barbosa da Silva SMS-SSGAS-DMIS parou de acompanhar.

28/04/2026 12:52:02 Amanda Dante Gotardo Manzoni SMS-SSAB-DAF **arquivou**.