Prefeitura Municipal de Araraquara

Proc. Administrativo 57.205/2026

De: Robinson D. - SMS-SSAB-DGUBS-CMSCAM

Para: SOSP-UTA - Unidade de Triagem Administrativa

Data: 31/07/2026 às 12:12:23

Setores (CC):

SOSP-UTA

Setores envolvidos:

SMS-SSAB, SMS-SSGAS-DMIS, SOSP-SSOP-DMPP, SMS-SSAB-DGUBS-CMSCAM, SFP-GCGM-DECOS, SOSP-UTA, SMS-SSGAS-DCL-UNICONT-EAPC, SMS-SSGAS-DCL

Ar condicionado - Vacina

Prezados,

o ar condicionado da sala da vacina está fazendo um barulho tremendamente forte e incomodando os profissionais que atendem na sala ao lado. Peço, por favor, a gentileza de verificar o problema.

Atenciosamente,

–

Robinson Alves Dias

Enfermeiro

Proc. Administrativo 1- 57.205/2026

De: Geovana B. - SOSP-UTA

Para: SOSP-SSOP-DMPP - Divisão de Manutenção de Próprios Públicos

Data: 31/07/2026 às 15:14:17

À D.M.P.P.

–

Geovana Beatriz Zaqui Batista
Assistente Administrativo

Proc. Administrativo 2- 57.205/2026

De: Rogerio B. - SOSP-SSOP-DMPP

Para: SMS-SSGAS-DMIS - Divisão de Manutenção da Infraestrutura da Saúde - A/C Claudinei S.

Data: 03/08/2026 às 06:04:49

Prezado Chefe de Divisão,

Pela competencia.

Atte,

–

Rogerio Donizete Barboza
Chefe de Divisão de manutenção de próprios públicos

Proc. Administrativo 3- 57.205/2026

De: Claudinei S. - SMS-SSGAS-DMIS

Para: SMS-SSGAS-DCL - Divisão de Compras e Licitações - Saúde - A/C Andre T.

Data: 03/08/2026 às 08:53:21

Bom dia!

Segue requisição, termo de referencia e etp pra autorização.

–

Claudinei Barbosa da Silva
Gerente de Manutenção

Anexos:

ESTUDO_TECNICO_PRELIMINAR_AR_CONDICIONADO.pdf
REQUISICAO_AR_AMERICA.pdf
TERMO_DE_REFERENCIA_AR_CONDICIONADOdocx.pdf

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

Prefeitura Municipal de Araraquara

Secretaria Municipal de Saúde

1. Descrição da Necessidade

A Secretaria Municipal de Saúde necessita garantir o pleno funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado instalados nas unidades de saúde, setores administrativos, almoxarifados, farmácias e demais dependências.

Os equipamentos são essenciais para:

- conservação adequada de medicamentos e insumos;
- conforto térmico de pacientes e servidores;
- funcionamento adequado de equipamentos médicos;
- controle sanitário e qualidade do ar.

A ausência de manutenção preventiva e corretiva pode comprometer serviços essenciais e gerar riscos sanitários.

---

2. Área Requisitante

Secretaria Municipal de Saúde – Setor de Manutenções e Infraestrutura.

---

3. Requisitos da Contratação

A empresa contratada deverá:

3.1 Manutenção Preventiva

- limpeza completa dos filtros, serpentinas e bandejas;
- higienização e desinfecção;
- verificação elétrica e mecânica;
- inspeção de drenos e tubulações;
- verificação de gás refrigerante;
- medição de desempenho.

3.2 Manutenção Corretiva

- diagnóstico de falhas;
- substituição de peças defeituosas;
- recarga de gás refrigerante;
- reparos elétricos e eletrônicos;
- conserto de vazamentos.

3.3 Exigências Técnicas

- profissionais qualificados e treinados;
- uso de EPIs e cumprimento das normas de segurança;
- atendimento às normas da ANVISA e vigilância sanitária;
- emissão de relatórios técnicos após cada atendimento.

---

4. Levantamento de Mercado

Foram analisadas soluções disponíveis:

Opção 1 — Contratação de empresa especializada (recomendada)
✓ mão de obra qualificada
✓ atendimento rápido
✓ garantia dos serviços
✓ redução de custos com pessoal próprio

Opção 2 — Manutenção com equipe própria
✕ necessidade de contratação e treinamento
✕ compra de ferramentas e equipamentos
✕ aumento do custo operacional

Opção 3 — Manutenção sob demanda sem contrato
✕ demora no atendimento
✕ risco de paralisações
✕ custos imprevisíveis

Conclusão: a contratação de empresa especializada por meio de contrato contínuo é a solução mais eficiente e econômica.

---

5. Estimativa de Quantidades

O levantamento será realizado nas unidades da Secretaria de Saúde, considerando:

- aparelhos tipo split;
- aparelhos de janela;
- sistemas piso-teto e cassete.

A quantidade estimada poderá ser ajustada após inventário técnico.

---

6. Estimativa de Custos

Com base em contratações similares:

- Manutenção preventiva mensal por equipamento;
- Manutenção corretiva sob demanda;
- Substituição de peças sob autorização prévia.

O valor total será definido após levantamento completo dos equipamentos.

---

7. Benefícios Esperados

✓ melhoria da qualidade do ar e conforto térmico
✓ preservação de medicamentos e insumos
✓ aumento da vida útil dos equipamentos
✓ redução de custos com substituição de aparelhos
✓ continuidade dos serviços de saúde

---

8. Riscos da Não Contratação

- deterioração dos equipamentos;
- interrupção de atendimentos;
- riscos sanitários;
- perdas de medicamentos;
- aumento de gastos emergenciais.

---

9. Sustentabilidade e Impacto Ambiental

- descarte adequado de peças e gases;
- uso de produtos biodegradáveis;
- redução do consumo energético por equipamentos eficientes.

---

10. Conclusão

A contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado é indispensável para garantir o funcionamento adequado das unidades de saúde e a qualidade dos serviços prestados à população.

Araraquara,03 de Agosto de 2026.

Elaborado por: **CLAUDINEI BARBOSA DA SILVA**
CHEFE DE DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE PROPIOS DE SAÚDE



Municipio de Araraquara

RUA SÃO BENTO , 840 - CENTRO - CEP 14.801-901

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33015000

CNPJ: 45.276.128/0001-10 HOME PAGE:

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 3659/2026

Unidade Solicitante: SMS.8.1.18 - GERENCIA DE MANUTENCAO DE PROPRIOS SAUDE

Solicitação Nº: 3659/2026

Data de Emissão: 03/08/2026 **Data de Envio:** 03/08/2026

Data Entrega Item/Serviço:

Prazo Cons./Exec.: 1 - IMEDIATO

Forma Entr./Exec.: 1 - IMEDIATO

Local para Entrega: 62 - ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE,154, DAS 07H-12H - - -

Funcionário: 143600 - CLAUDINEI BARBOSA DA SILVA

Gestor Indicado:

Órgão Financeiro: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade Financeira: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Legislação / Convenio / Contrato :

Objeto: UNIDADE DE SAÚDE JARDIM AMÉRICA

Justificativa: NECESSITA DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA 1DOC 57.205/2026

Observação:

Ficha - Dotação Orçamentaria: 432 - 08.01.3.3.90.39.10.301.0009.2.034.05.3000159.
Fonte: 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS Aplicação: 3000159 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVS, PUBLICOS DE SAÚDE (4678)
Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	Vl. Unit.	Vlr. Total
1	1.2.00298	1	SV	SERVICO DE MANUTENCAO E HIGIENIZACAO EM AR CONDICIONADO	-	0,0000	0,00
						Total	**0,00**

TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação de Empresa Especializada para Manutenção de Aparelhos de Ar-Condicionado

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Município: Araraquara

---

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de **manutenção preventiva e corretiva** em aparelhos de ar-condicionado instalados nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo funcionamento adequado, eficiência energética e qualidade do ar.

---

2. JUSTIFICATIVA

A manutenção dos aparelhos de ar-condicionado é essencial para:

- Garantir conforto térmico a pacientes e servidores;
- Assegurar condições sanitárias adequadas em ambientes de saúde;
- Evitar proliferação de fungos, bactérias e agentes contaminantes;
- Prevenir falhas e prolongar a vida útil dos equipamentos;
- Reduzir custos com substituição e consumo energético.

Considerando o uso contínuo dos equipamentos nas unidades de saúde, torna-se necessária a contratação de empresa especializada.

---

3. OBJETIVOS

- Manter os equipamentos em pleno funcionamento;
- Melhorar a qualidade do ar interior;
- Reduzir paradas inesperadas;
- Atender normas sanitárias e técnicas vigentes;
- Garantir eficiência energética dos aparelhos.

---

4. ESCOPO DOS SERVIÇOS

4.1 Manutenção Preventiva

Deverá ser realizada periodicamente e incluir:

- Limpeza de filtros, serpentinas e bandejas;
- Higienização completa com produtos bactericidas;
- Verificação de drenos e vazamentos;
- Limpezas das turbinas e ventiladores;
- Verificação de pressões e carga de gás refrigerante;
- Inspeção de componentes elétricos;
- Aperto de conexões;
- Teste de funcionamento geral.

4.2 Manutenção Corretiva

Inclui:

- Diagnóstico de falhas;
- Reparo ou substituição de peças defeituosas;
- Recarga de gás refrigerante;
- Correção de vazamentos;
- Reparos elétricos e eletrônicos;
- Reinstalação e ajustes técnicos.

A substituição de peças deverá ser previamente autorizada.

---

5. LOCAIS DE EXECUÇÃO

Os serviços serão realizados nas unidades pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde, incluindo:

- Unidades Básicas de Saúde (UBS);
- Unidades de Pronto Atendimento (UPA);
- Centros de Especialidades;
- Setores administrativos;
- Demais prédios vinculados à Secretaria.

---

6. TIPOS DE EQUIPAMENTOS ATENDIDOS

- Split Hi-Wall;
- Split Piso-Teto;
- Cassete;
- Janela;
- Sistemas VRF (se houver);
- Outras tecnologias existentes nas unidades.

Capacidades estimadas: 9.000 BTUs a 60.000 BTUs ou superior.

---

7. PERIODICIDADE

- Manutenção preventiva: conforme cronograma mensal, bimestral ou trimestral;
- Manutenções corretivas: sob demanda, com atendimento em até **24 horas** após solicitação.

---

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A empresa deverá:

- Possuir registro técnico e profissionais qualificados;
- Seguir normas técnicas e sanitárias vigentes;
- Utilizar EPIs e materiais adequados;
- Fornecer relatórios técnicos após cada visita;
- Garantir qualidade dos serviços prestados;
- Responsabilizar-se por danos causados durante os serviços;
- Cumprir normas de segurança do trabalho.

---

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Compete à Secretaria Municipal de Saúde:

- Permitir acesso aos equipamentos;
- Disponibilizar responsável para acompanhamento dos serviços;
- Autorizar substituição de peças quando necessário;
- Efetuar pagamento conforme contrato.

---

10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa deverá apresentar:

- CNPJ compatível com o objeto;
- Comprovação de capacidade técnica;
- Registro em conselho competente (quando aplicável);
- Responsável técnico habilitado;
- Atestados de serviços similares executados.

---

11. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Menor preço global, desde que atendidas todas as especificações técnicas e exigências legais.

---

12. FISCALIZAÇÃO

A execução dos serviços será acompanhada por servidor designado pela Secretaria Municipal de Saúde.

---

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Saúde.

---

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os serviços deverão seguir as normas técnicas da ABNT, legislações sanitárias e boas práticas de manutenção de sistemas de climatização.

Araraquara,03 de Agosto de 2026.

Elaborado por: **CLAUDINEI BARBOSA DA SILVA**
CHEFE DE DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE PROPIOS DE SAÚDE

Proc. Administrativo 4- 57.205/2026

De: Andre T. - SMS-SSGAS-DCL

Para: SMS-SSAB - Subsecretaria de Atenção Básica

Data: 03/08/2026 às 10:58:02

Vagner Aparecido Prates - SMS-SSABAUTORIZAR.,

_

Andre Luiz Muller Tronco

Secretaria de Saude
Chefe da Divisão de Compras e Licitações

(16)33011725

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Vagner Aparecido Prates	03/08/2026 12:43:13	1Doc	VAGNER APARECIDO PRATES CPF 150.XXX.XXX-57

Para verificar as assinaturas, acesse **https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **9610-3ECC-AB88-0C08**

Proc. Administrativo 5- 57.205/2026

De: Vagner P. - SMS-SSAB

Para: SMS-SSGAS-DCL - Divisão de Compras e Licitações - Saúde - A/C Andre T.

Data: 03/08/2026 às 12:44:17

Considerando tratar-se de Sala de Vacina autorizo. Encaminho ao setor competente para dar andamento no processo.

Fico à disposição

At, te

–

Vagner Aparecido Prates
Subsecretário de Atenção Básica

Proc. Administrativo (Nota interna 04/08/2026 20:25) 57.205/2026

De: Andre T. - SMS-SSGAS-DCL

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/08/2026 às 20:25:03

FAVOR INFORMAR ENDEREÇO DA UNIDADE

_

Andre Luiz Muller Tronco

Secretaria de Saude
Chefe da Divisão de Compras e Licitações

(16)33011725

Proc. Administrativo 6- 57.205/2026

De: Dirceu J. - SMS-SSAB-DGUBS-CMSCAM

Para: SMS-SSGAS-DCL - Divisão de Compras e Licitações - Saúde - A/C Andre T.

Data: 12/08/2026 às 09:16:01

CMS JD AMERICA - RUA JURUPEMA 373, JD AMERICA - ARARAQUARA -SP CEP:14811-254

–

Dirceu Ferreira Junior
enfermeiro

Proc. Administrativo 7- 57.205/2026

De: Andre T. - SMS-SSGAS-DCL

Para: SFP-GCGM-DECOS - Divisão de Execução e Controle Orçamentário Saúde

Data: 13/08/2026 às 20:20:19

FAVOR RESERVAR COT 2704

_

Andre Luiz Muller Tronco

Secretaria de Saude
Chefe da Divisão de Compras e Licitações

(16)33011725

Anexos:

COT_2704.pdf

Municipio de Araraquara

RUA SÃO BENTO , 840 - CENTRO - CEP 14.801-901

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33015000

CNPJ: 45.276.128/0001-10 HOME PAGE:

Mapa Comparativo de Preços

Cotação : 2704/2026

Solicitação de Compra 3659/2026

Item : 1.2.00298 - SERVICO DE MANUTENCAO E HIGIENIZACAO EM AR CONDICIONADO **Qtde.:** 1,00 SV

Seq. Item	Fornecedores		CNPJ	Part.	Calc. Estm.	Classificado	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1	65060	PAULO FILIPE DE OLIVEIRA LEMES - ME	27.784.422/0001-51		Sim	Sim		R$ 3.500,00000	R$ 3.500,00
	ME/EPP:	NÃO	**Data Orçamento:**	05/08/2026					
1	66244	BRAGHINI CONSTRUTORA LTDA	34.126.408/0001-26		Sim	Sim		R$ 3.170,00000	R$ 3.170,00
	ME/EPP:	NÃO	**Data Orçamento:**	05/08/2026					
1	65450	ELETRICA 7F + AR COMERCIAL E RESIDENCIAL LTDA	52.153.537/0001-95		Sim	Sim		R$ 2.434,43000	R$ 2.434,43
	ME/EPP:	NÃO	**Data Orçamento:**	05/08/2026					

Médias Unitário / Total : **3.034,81000** **R$ 3.034,81**

Dados Vencedor			Classificado	Valor Total
65450	ELETRICA 7F + AR COMERCIAL E RESIDENCIAL LTDA	52.153.537/0001-95	Sim	R$ 2.434,43000

Desclassificação	Motivo

Total para o Menor Preço: **R$ 2.434,43**

Total para a Média Cotada: **R$ 3.034,81**

Total para o Maior Preço: **R$ 3.500,00**

Proc. Administrativo 8- 57.205/2026

De: Luciana M. - SFP-GCGM-DECOS

Para: SMS-SSGAS-DCL - Divisão de Compras e Licitações - Saúde

Data: 20/08/2026 às 11:50:01

Segue anexo a reserva solicitada na cotação do despacho 7.

Att

_

Luciana Melhado

Anexos:

ofr00078_1_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luciana Do Nascimento Melh...	20/08/2026 11:51:47	1Doc	LUCIANA DO NASCIMENTO MELHADO CPF 330.XXX.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **6989-E2A2-E551-89EA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

RUA SÃO BENTO , 840 - CENTRO - CEP 14.801-901

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33015000

CNPJ: 45.276.128/0001-10 HOME PAGE:

Nota de Reserva 3219/2026

20 agosto 2026

Orgão	.....:	8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade	.....:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj / Ativ.	.....:	2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Elemento Despesa:	.....:	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa	.....:	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Item de Despesa	.....:	00 - 0
Ficha	.....:	432 - 08.01.3.3.90.39.10.301.0009.2.034.05.3000159.
Fonte	.....:	5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
Aplicação	.....:	3000159 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVS, PUBLICOS DE SAÚDE (4678)

Valor da Reserva .....: 2.434,43

DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Histórico da Reserva:

Reserva da Cotacão: 2704/2026

Projeto	.....:	-
Dotaçao Orçamentária	.....:	432 - 08.01.3.3.90.39.10.301.0009.2.034.05.3000159.
Saldo Anterior da Dotação	.....:	13.824,53
Valor desta Reserva	.....:	2.434,43
Valor Desbloqueado/Cancel	.....:	0,00
Saldo da Reserva	.....:	2.434,43
Saldo Atual da Dotação	.....:	7.280,10

Licitaçao .....: /

Processo .....: /

Cotação .....: /

Emitente .....: LDNMELHADO

Responsável .....: LDNMELHADO

Solicitação .....:

Relação Programação Mensal

Mês	Valor	Complemento	Desbloqueio	Saldo
Agosto	2.434,43	0,00	0,00	2.434,43

Proc. Administrativo 9- 57.205/2026

De: Andre T. - SMS-SSGAS-DCL

Para: SMS-SSGAS-DCL-UNICONT-EAPC - Equipe de Apoio à Contratação (saúde)

Data: 20/08/2026 às 11:57:19

Giovana Dias Nascimento - SMS-SSGAS-DCL-UNICONT-EAPCFAVOR PROVIDENCIAR AF

_

Andre Luiz Muller Tronco

Secretaria de Saude
Chefe da Divisão de Compras e Licitações

(16)33011725

Proc. Administrativo 10- 57.205/2026

De: Giovana N. - SMS-SSGAS-DCL-UNICONT-EAPC

Para: SFP-GCGM-DECOS - Divisão de Execução e Controle Orçamentário Saúde

Data: 20/08/2026 às 12:09:26

Boa tarde!
Segue AF para empenho.

_

Giovana Dias Nascimento
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Anexos:

AF_4107.pdf

Municipio de Araraquara

RUA SÃO BENTO , 840 - CENTRO - CEP 14.801-901
ARARAQUARA - SP - Brasil - Fone/Fax (16) 33015000
CNPJ: 45.276.128/0001-10 HOME PAGE:

Autorização de Fornecimento/Serviço

Numero AF : 4107/2026

Número Processo : 6853/2026

Empenhos :

Modalidade : 10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **N° Modalidade :** 2227/2026

Fornecedor : 65450 - ELETRICA 7F + AR COMERCIAL E RESIDENCIAL LTDA

Documento : 52.153.537/0001-95

Endereço : AV - DOMINGOS SORBO Nº 562 **Bairro :** JARDIM NOVA ARARAQUARA

Cidade : ARARAQUARA **CEP :** 14804210 **Fone :** **Fax :**

E-mail : ALEXFANELLI61@GMAIL.COM

Funcionário Efetivação : GSNASCIMENTO

Prazo de Entrega : 2 - IMEDIATO **Data de Emissão :** 20/08/2026

Local de Entrega : 62 - ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE,154, DAS 07h-12h

Objeto :

MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO

Justificativa :

NECESSITA DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA 1DOC 57.205/2026

Unidade(s) : **SMS.8.1.18 - GERENCIA DE MANUTENCAO DE PROPRIOS SAUDE**

Dotações

Num. Referência	Ficha	Código Dotação	Aplicação	SubElemento	Valor Liberado	Reserva	Valor Reserva
181188	432	08.01.3.3.90.39.10.301.0009.2.034.05.3000159.	3000159	99	2.434,43	3219	2.434,43

Itens

Seq. Item	Cód. Material	Descrição do Objeto	Unidade Sol.	Marca	Unid. Medida	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	1.2.00298	SERVICO DE MANUTENCAO E HIGIENIZACAO EM AR CONDICIONADO	SMS.8.1.18		SV	1,00000	2.434,43000	2.434,43000

Observação :

Total : 2.434,43000 DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS

Obs.:-Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal no. 14.133/2021 e suas alterações posteriores.
-Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.
-Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.
-Emitir nota fiscal por Autorização de Fornecimento.
- Os materiais serão recebidos somente no entre o horário das 8h às 16h. Após esse período a unidade não receberá materiais.

Proc. Administrativo 11- 57.205/2026

De: Ana O. - SFP-GCGM-DECOS

Para: SFP-GCGM-DECOS - Divisão de Execução e Controle Orçamentário Saúde

Data: 20/08/2026 às 13:15:59

Justificativa : NECESSITA DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA 1DOC 57.205/2026

_

Ana Paula Olivi Hartemam
ASSISTENTE TECNICO

Anexos:

ofr00471.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luciana Do Nascimento Melh...	20/08/2026 14:10:09	1Doc	LUCIANA DO NASCIMENTO MELHADO CPF 330.XXX.XX...
JEANE CAMARGO ASTOLFI	03/09/2026 16:48:02	1Doc	JEANE CAMARGO ASTOLFI CPF 149.XXX.XXX-19

Para verificar as assinaturas, acesse **https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **7468-8FE3-A4EB-2179**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

N O T A D E E M P E N H O

Número: 13537/2026

Tipo do Empenho: **Ordinário**

CREDOR	**65450-ELETRICA 7F + AR COMERCIAL E RESIDENCIAL LTDA** **CPF/CNPJ: 52.153.537/0001-95**
ATUAÇÃO	28-FORNECEDOR - SAUDE
ENDEREÇO	DOMINGOS SORBO ,562- JARDIM NOVA ARARAQUARA--ALEXFANELLI61@GMAIL.COM

PROCESSO Nº	6853/2026 **AUTORIZAÇÃO**
MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Dispensa de Licitação por valor (art. 75, I e II) **NUMERO** 2227
ABERTURA :	**HOMOLOGAÇÃO :** **PUBLICAÇÃO :**

COND PAGAMENTO	30 DIAS APOS EMISSÃO DA NF
ÓRGÃO :	8-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
UNIDADE :	1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE :	-
FICHA/ DOTAÇÃO :	432-08.01.3.3.90.39.10.301.0009.2.034.05.3000159.
PROGRAMA :	9-FORTAL. SAÚDE PÚBLICA POR MEIO DA AT HUMANIZADA, ACESSO UNIVERSAL, EQUÂNIME, INTEGRAL E DE QUALIDADE
AÇÃO :	2034-Manutenção das Atividades/Ações/Serviços de Atenção Primária em Saúde
FUNÇÃO :	10-SAÚDE
SUBFUNÇÃO :	301-ATENÇÃO BÁSICA
FONTE DE RECURSO :	5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO :	3000159-CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVS, PUBLICOS DE SAÚDE (4678)
CLASSE :	-
NATUREZA DESPESA :	339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ELEMENTO DA DESPESA :	39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUB - ELEMENTO :	17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CONTA BANCÁRIA :	-
ITEM:	-

VALOR DESTE EMPENHO	**2.434,43**
EXTENSO	**(DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)**
SALDO EMPENHO	**2.434,43**

HISTÓRICO 1DOC 57.205/2026 - MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.
JUSTIFICATIVA :
NECESSITA DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA 1DOC 57.205/2026.

Operador: **APOHARTEMAM**

ARARAQUARA 20 de agosto de 2026

Emissor: **APOHARTEMAM**

Emitido em: **20/08/2026 13.15.38**

Proc. Administrativo (Nota interna 20/08/2026 14:00) 57.205/2026

De: Andre T. - SMS-SSGAS-DCL

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/08/2026 às 14:00:27

ENCAMINHADO

–

Andre Luiz Muller Tronco

Secretaria de Saude
Chefe da Divisão de Compras e Licitações

(16)33011725

Proc. Administrativo 12- 57.205/2026

De: JEANE A. - SMS-SSAB-DGUBS-CMSCAM

Para: SMS-SSGAS-DCL - Divisão de Compras e Licitações - Saúde

Data: 28/08/2026 às 15:40:24

Informo que a manutenção do ar condicionado da sala de vacina ainda não foi finalizada , o técnico esteve na unidade , fez uma avaliação , ficou de retornar e não voltou .

A temperatura da sala de vacina encontra-se acima da média exigida pela GVE .

No aguardo da manutenção

–

Jeane Camargo Astolfi
enfermeira

Proc. Administrativo 13- 57.205/2026

De: Andre T. - SMS-SSGAS-DCL

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 31/08/2026 às 08:48:49

PREZADA JEANE CAMARGO ASTOLFI - SMS-SSAB-DGUBS-CMSCAMCONFORME INFORMADO NO PROTOCOLO DE NF 44310/2026, HOUVE FURTO DE COBRE NA UNIDADE E FICOU ACERTADO DE RETIRAR EM EQUIPAMENTO DE OUTRA SALA PARA SUBSTITUIR ESTE CITADO. ESTAMO PROVIDENCIANDO SOLICITAÇÃO E EMPENHO PARA QUE O SERVIÇO SEJA EFETUADO,FAVOR AGUARDAR.

_

Andre Luiz Muller Tronco

Secretaria de Saude
Chefe da Divisão de Compras e Licitações

(16)33011725