



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
-Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 2247/2021

Em 03 de novembro de 2021.

Ao
Excelentíssimo Senhor
ALÚSIO BOI
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887
ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara
Protocolo: 9242/2021 de **10/11/2021 16:18**
Documento: Resposta nº 1 à Indicação nº 143/2021
Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- CHI FIA GABINETE
Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à Indicação nº **143/2021**, de autoria do Vereador **GERSON DA FARMÁCIA**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

estima e consideração.

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa

Atenciosamente,

ALAN SILVA
Chefe de Gabinete



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
GERÊNCIA DE DRENAGEM

Guichê nº.: 005.766/2021
Processo nº.: 000.003/2021
Nome: C.M.A. - IND Nº. 143/2021

Fl. Nº.:

Ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos.
Sr. Sérgio José Pelicolla

Em relação a solicitação de estudo para implantação de novo sistema de bueiros no município, do ponto de vista técnico temos as seguintes implicações:

- a) Redução da capacidade de engolimento das bocas de lobo existentes, da ordem de 50%. Considerando que nas regiões de grande adensamento o município já está deficitário de infraestrutura de galeria e bocas de lobo, este tipo de solução somente aumentará o problema que em alguns pontos já estão críticos.
- b) Para implantação da remodelação proposta é necessário investimento para a alteração estrutural nas bocas de lobo existente e que no momento é inclusive insuficiente para as obras de ampliação dos sistemas que são necessários;
- c) Há necessidade de se intervir em todas as vias públicas dotadas de galeria de drenagem para aumentar o número de bocas de lobo de forma não comprometer as vazões de captação do sistema, causando grandes transtornos à população, bem como custos elevados, visto que estamos falando de áreas já consolidadas;
- d) Necessidade de adaptar tampas e aquisição de equipamentos para limpeza e desobstrução, entre outros.

Há que se ressaltar que a proposta para novos empreendimentos do tipo fechado, podem ser implementadas desde que sejam devidamente regulamentadas.

ENG. MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA
Gerência de Drenagem

03/05/2021

Ernesto R. Velloso
Coord. Executivo de Obras
Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Ao Gabinete
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Prefeitura Municipal de Araraquara

Sérgio José Pelicolla

Rua São Bento, 840 - Centro | Araraquara-SP | CEP: 14.801-901

Contato: (16) 3301-5075 | E-mail: gdrenagem@araraquara.sp.gov.br