



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## INDICAÇÃO Nº 5562/2021

URGENTE - Substituição dos toldos rasgados da USF - Dr. Euclídes Croce localizada na Av. Carlos de Angeli, 350, no bairro Vale do Sol.

Indico ao Senhor Prefeito que entre em entendimento com os setores competentes a fim de que se providencie a substituição dos toldos rasgados da USF - Dr. Euclídes Croce localizada na Av. Carlos de Angeli, 350, no bairro Vale do Sol.

Os toldos, se estivessem em boas condições, ofertariam sombra à janela da farmácia e aos bancos da recepção, porém estão em situação deplorável. Os medicamentos estão sofrendo alterações em detrimento do excesso de sol e calor, visto que não há outro local para serem depositados. Além disso, quando chove, a água está buscando um curso entre a divisão da parede com o piso. Muitas rachaduras e trincas na parede, piso e ao redor das janelas, além de muita sujeira e fungos.

Certa de sua atenção e devidas providências, agradeço.


Sala de Sessões "Plínio de Carvalho", 14 de dezembro de 2021.

LUNA MEYER

PROTOCOLADO 10442/2021 - 14/12/2021 17:23



**USF Dr. Euclides Croce**



**USF Dr. Euclides Crocce**



**USF Dr. Euclides Crocce**



**USF Dr Euclides Crocce - Vale do Sol**