

Ofício 024/2024

De: NATALIA S. - UACG

Para: CAMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Data: 04/01/2024 às 10:47:46

Setores envolvidos:

CGAB, UACG

Resposta ao Requerimento nº 969/2023 Vereador Lineu Carlos de Assis

Encaminho em anexo, a resposta ao Requerimento nº 969/2023, de autoria do Vereador Lineu Carlos de Assis.

Atenciosamente.

—

Natalia Sievert

Auxiliar de serviços públicos

Anexos:

Requerimento_969_23_Lineu_Carlos_de_Assis.pdf



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

Araraquara, 20 de dezembro de 2023.

Ao
Excelentíssimo Senhor

PAULO LANDIM

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 969/2023**, de autoria do Vereador **LINEU CARLOS DE ASSIS**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,



EDINHO SILVA

Prefeito Municipal

NS 18573/2023



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UPA VILA XAVIER “DR. ANTÔNIO ALONSO MARTINEZ”

Araraquara, 30 de novembro de 2023.

UPA VILA XAVIER – Ofício Nº 079/2023

Ilmo. Sr.
Lineu Carlos de Assis

Em resposta às Requerimento Nº **969/2023** da Câmara Municipal de Araraquara:

1) Favor enviar o cronograma de manutenções e vistorias realizadas na UPA da Vila Xavier em 2023, informando o serviço executado e o valor despendido em cada ação.

As manutenções prediais na unidade são realizadas pela equipe própria de manutenções da FUNGOTA. Referida equipe trabalha em sistema de plantões para realização de reparos corretivos e preventivos conforme demandas vão surgindo. Os gastos com os reparos limitam-se a aquisição de materiais, como torneiras, fechaduras, lâmpadas, flexíveis, entre outros. Reparos em equipamentos como aparelhos de ar-condicionado, equipamentos médicos, entre outros, são feitos por empresas especializadas contratadas pela FUNGOTA para manutenção periódica.

2) Informar se os problemas apontados nas indicações número 5138/2023, 5139/2023 e 5161/2023 foram sanados, caso negativo, informar se há previsão de resolução.

Conforme reportado, os reparos pontuais prediais e em equipamentos tem sido feito rotineiramente. Ressaltamos que a reforma substancial da unidade está em andamento. O projeto já foi elaborado por empresa especializada e encaminhado para setor competente para publicação de edital para contratação de empresa que executará a obra, cujos recursos advêm de programa do governo federal no qual as UPAs foram habilitadas.

3) Informar se existe previsão para reparo dos aparelhos de ar condicionado que necessitam de manutenção, no quarto do médico (masculino), na observação da emergência (possui 3 aparelhos e só 1 funcionando), no setor de preparo de medicamentos (o ar está pingando no balcão) e na classificação de risco, onde só há ventilador.

Conforme antecipado, a FUNGOTA possui contrato específico com empresa especializada em manutenção corretiva e preventiva dos aparelhos de ares-condicionados. Rotineiramente os equipamentos são reparados, haja vista seu uso ser excessivo e ininterrupto. Eventuais equipamentos que apresentam problemas mais graves e que acabam sendo considerados “condenados” por laudo técnico, acabam sendo substituídos mediante aquisição via regular processo de compra. Atualmente existe processo em andamento para





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UPA VILA XAVIER "DR. ANTÔNIO ALONSO MARTINEZ"

aquisição de 7 aparelhos para a UPA VILA XAVIER, destinado à reposição dos setores: Classificação de riscos, Sala de curativo, Necrotério, Sala de observação, Sala de emergência, Guarita da Guarda Municipal e Repouso Médico Masculino.

4) Informar quando será feita a manutenção no banheiro dos funcionários (feminino), que se encontra interdito.

A manutenção do banheiro já foi feita pela equipe de manutenção da FUNGOTA na mesma semana em que apresentou problema.

5) Os problemas relatados foram repassados formalmente pela gestora da unidade à Secretaria da Saúde? Caso afirmativo, em que data foram informados? Favor enviar o documento formalizado pela gestora. Qual a razão da demora na resolução dos problemas?

Conforme esclarecido, quem faz a maior parte das manutenções na unidade é a equipe de manutenção da FUNGOTA. A rotina para reparos é que o servidor que evidenciou o problema, comunique a enfermeira do plantão ou diretamente a gestora ou assessora FUNGOTA da unidade. Ato contínuo, o problema é repassado para a equipe de manutenção da FUNGOTA que oportunamente se desloca até a unidade para reparos. Tratando-se de reparos em aparelhos de ar-condicionado, idêntica sistemática é seguida. No caso a empresa especializada é comunicada para comparecer na unidade e realizar a manutenção. Tratando-se de equipamento médico, por se tratar de assistência técnica mais complexa, referidos equipamentos são encaminhados à empresa que, tão logo realizam o reparo, devolvem o equipamento para uso.

Fábio Henrique Marconato
Coord. Executivo Urgências e Emergências





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A568-A493-54B1-7D00

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RENATO TONIA RIBEIRO (CPF 369.XXX.XXX-58) em 12/01/2024 18:47:25 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/A568-A493-54B1-7D00>