



**Gabinete do Prefeito
Araraquara**

Araraquara, 11 de agosto de 2025.

Ao

Excelentíssimo Senhor

RAFAEL DE ANGELI

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 997/2025**, de autoria do Vereador **ALCINDO SABINO**, sobre o assunto, informamos que, conforme manifestação prestada pelo Departamento Autônomo de Água e Esgotos – DAAE:

O Abastecimento de Água no Bairro do Jardim Pinheiros tem sido realizado normalmente e de maneira ininterrupta.

Ocorre instabilidade provisória (queda de pressão) quando da necessidade da interrupção parcial no abastecimento devido a manutenções corretivas (para execução de reparos em vazamentos no sistema de distribuição de água, execução de manutenção em poços que abastecem o setor, entre outras eventuais ocorrências); e/ou preventivas (limpeza de reservatórios de abastecimento de água, atualizações em cabos, painéis e parte mecânica das bombas dos poços responsáveis pela produção de água no setor). Nos finais de semana podem ocorrer instabilidade no sistema devido ao aumento na demanda normal de consumo do setor, ocasionada pelo excesso de calor, maior utilização devido ao uso para limpeza de residências, entre outros aspectos.

Porém, essa situação poderia, e deveria, ser mitigada com o cumprimento de legislação referente a utilização de reservação individual nas residências e unidades habitacionais, pois há exigência legal (tanto em legislação municipal quanto em resolução da Agência Reguladora ARES/PCJ), de que todos os imóveis possuam reservação de água para atendimento de pelo menos 01 (um) dia de seu consumo estimado, fato que, em levantamento no setor, destacam-se inúmeras



Gabinete do Prefeito Araraquara

residências sem reservação de água mínima para seu consumo (sem caixas d'água), deixando esses locais mais expostos a variação de pressão que ocorrem normalmente no sistema de abastecimento público.

O DAAE adota várias ações para diminuir e/ou evitar que no sistema de abastecimento público ocorra paralizações devido a manutenções corretivas e/ou preventivas, entre elas podemos citar a adoção da execução de setorização e/ou sub-setorização da distribuição de água (com aplicação de válvulas redutoras de pressão), troca de redes antigas de abastecimento, entre outras. Cabe salientar que a aplicação dessas ações, quando de sua execução, também causam instabilidades de abastecimento no setor, inferindo novamente na falta de pressão, bem como, na necessidade da reservação individual de água em todos os imóveis.

Existe um estudo técnico referente a melhorias no abastecimento do Setor Pinheiros, no tocante à produção e reservação de água. Esse estudo visa atender o aumento da demanda nesse Setor, devido ao crescimento populacional do mesmo.

Nesse estudo destaca-se o Projeto referente a:

- Produção de água: término e inclusão no sistema de produção local de um novo poço tubular profundo denominado Poço Jatobá (previsto para entrar em funcionamento até meados de novembro de 2025), bem como a recuperação do Poço Tubular Profundo Rodovia II, com previsão de entrega no primeiro semestre de 2026);
- Reservação de Água: inclusão no sistema de 02 (dois) novos reservatórios: o reservatório apoiado metálico Rodovia - R37 (com capacidade de reservação de 1000 m³) com previsão de funcionamento para meados de novembro de 2025) e um novo reservatório elevado metálico Pinheiros - R50, com capacidade de reservação de 200 m³), com previsão de entrega no primeiro semestre de 2026;
- Distribuição de Água: execução de uma nova adutora de água (de aproximadamente 03 Km, interligando o CPR (Centro de Produção e Reservação) Rodovia, ao sistema de Reservação do Pinheiros (previsto junto ao PMSB (Plano Municipal de Saneamento Básico), incrementando assim a sistemática de atendimento da distribuição de água no setor e atendendo o aumento de demanda devido ao seu crescimento populacional. Tal sistema tem previsão de execução no 2º semestre de 2026.



Gabinete do Prefeito Araraquara

- Intensificação das ações de combate às perdas de água, tanto físicas quanto comerciais, no tocante a troca de medidores, verificação e localização fraudes e/ou de derivações clandestinas de água nas residências, bem como substituição e/ou readequação no diâmetro das redes antigas utilizadas para abastecimento de água no setor Pinheiros.

Assim sendo, todas as ações citadas acima, deixam em evidência o comprometimento da atual administração no tocante ao abastecimento de água no Setor, garantindo assim a qualidade de vida, não somente do bairro Jardim Pinheiros, mas de todo o município de Araraquara,

Colocamo-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,


LUIS CLÁUDIO LAPENA BARRETO
Prefeito Municipal

JV 36.099/2025



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F830-A689-BB42-4B7A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES (CPF 213.XXX.XXX-56) em 12/08/2025 10:20:23 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO (CPF 254.XXX.XXX-77) em 12/08/2025 10:21:38
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/F830-A689-BB42-4B7A>