

Protocolo 2- 16.070/2026

De: Elaine M. - CGAB-UACG

Para: CGAB-UACG - Unidade Administrativa da Chefia de Gabinete

Data: 18/05/2026 às 11:04:59

Setores envolvidos:

CGAB, CGAB-AECG, CGAB-UACG, CMA

Indicação - CÂMARA MUNICIPAL

Roger segue documento para assinatura.

—

Elaine Cristina Moris
Assessor de Gabinete

Anexos:

Indicacao_1830_2026_Enfermeiro_Delmiran_18_05_2026.pdf



**Gabinete do Prefeito
Araraquara**

Araraquara, 18 de maio de 2026.

Ao
Excelentíssimo Senhor
RAFAEL DE ANGELI
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887
ARARAQUARA/SP

Excelentíssimo Presidente,

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **indicação nº 1830/2026** de autoria do **Vereador ENFERMEIRO DELMIRAN** em que solicita melhoria da caixa de distribuição de energia da cozinha dos funcionários do "Complexo Esportivo da Fonte", no bairro Vila Ferroviária. Conforme manifestação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, informamos que foi realizada vistoria técnica no local pela equipe competente.

Durante a inspeção, buscou-se apurar as informações referentes às supostas falhas frequentes no sistema elétrico da cozinha. Contudo, em contato com os funcionários e responsáveis pelo complexo, não foram relatadas ocorrências ou irregularidades específicas relacionadas ao funcionamento da rede elétrica.

Ademais, foi efetuada análise do painel elétrico mencionado na indicação, constatando-se que as identificações presentes no quadro correspondem a diferentes setores do complexo esportivo, não sendo os dispositivos vinculados diretamente à cozinha dos funcionários.

A equipe técnica verificou, ainda, que o painel elétrico se encontra em conformidade técnica, possuindo barramento devidamente protegido, disjuntores do tipo caixa moldada e cabos adequadamente dimensionados para a demanda instalada. Após a vistoria realizada, não foram constatadas falhas, sobrecargas ou irregularidades na rede elétrica do local.

Sendo só para o momento, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.



**Gabinete do Prefeito
Araraquara**

Atenciosamente,

ROGER MENDES
Assessor Executivo da Chefia de Gabinete

PEDRO MONTEIRO
Chefe de Gabinete

ECM 16.070/2026



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B010-B2BF-F118-6A32

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO (CPF 254.XXX.XXX-77) em 18/05/2026 11:33:18
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES (CPF 213.XXX.XXX-56) em 18/05/2026 15:52:40 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B010-B2BF-F118-6A32>