Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP: 14802-510 – Araraquara-SP
Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602-2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E.: Isento
www.daaeararaquara.com.br

Of. 174/2026 Sup.
Araraquara, 22 de outubro de 2.026

À
Chefia de Gabinete
Prefeitura Municipal de Araraquara

Ref.: Indicação Câmara nº 4337/2026.
Indica a necessidade de conclusão das obras de rede de esgotamento sanitário na Rua Pau Brasil, no 7° Distrito Industrial, nas proximidades do depósito da empresa Cutrale

Em atenção ao solicitado pela Vereador Coronel Prado na indicação acima referenciada protocolado neste Departamento sob número 2773/2026, encaminhamos a informação prestada pela Divisão Planejamento deste Departamento, ofício nº290/2026-DPLAN anexo.

Atenciosamente

Engº Wilian Thomaz Maréga
Superintendente

Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP: 14802-510 – Araraquara-SP
Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602-2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E.: Isento
www.daaeararaquara.com.br

Araraquara, 19 de outubro de 2026
Ofício 290/2026 – DPLAN

Ao Ilmo. Sr.
Engº. Rogério do Prado Lima
Diretor de Operações

Ref.: Processo DAAE nº 2.773 de 31/07/2026 – Câmara Municipal
Assunto: Indicação de necessidade de Conclusão de Obras (Esgoto) – Rua Pau Brasil

Conforme análise realizada pelas Divisões de Engenharia e Planejamento do DAAE, verificou-se a impossibilidade de atendimento dos lotes em questão por meio da rede coletora de esgoto por gravidade. De acordo com a vistoria realizada pela fiscalização, a rede existente atende aos imóveis até a residência de nº 294. A partir desse ponto, os imóveis seguintes não dispõem de atendimento pela rede pública de esgotamento sanitário, em razão das condições altimétricas locais, que impossibilitam o escoamento por gravidade. Dessa forma, para viabilizar o atendimento, será necessária a implantação de uma Estação Elevatória de Esgoto (EEE), em cota adequada, bem como a execução das tubulações para interligação dos lotes à elevatória e desta à rede pública existente.

A implantação dessa solução demanda a elaboração de projeto de engenharia, o levantamento dos custos e a disponibilização de recursos financeiros para a execução das obras, incluindo a aquisição de terreno, instalação de bombas e demais equipamentos eletromecânicos, implantação das redes de coleta e recalque, execução de muro de fechamento e demais estruturas necessárias ao funcionamento da estação elevatória.

Ressalta-se que a infraestrutura necessária envolve investimentos expressivos para o atendimento de aproximadamente 9 (nove) lotes. No momento, o DAAE não dispõe de projeto executivo finalizado nem de dotação orçamentária específica.

Diante disso, o DAAE verificará a possibilidade de enquadramento da intervenção para pleitear recursos financeiros externos, como alternativa para viabilizar a implantação da infraestrutura necessária. A previsão é que as providências necessárias para viabilização da obra sejam iniciadas no próximo ano, condicionadas à análise dos critérios de elegibilidade e à disponibilidade de recursos financeiros.

Atenciosamente,

Ricardo D. dos S. Jr.
Divisão de Planejamento

Eng. Bruno Bernardoni Oliveira
Chefe da Divisão de Planejamento

Eng. Rogério do Prado Lima
Diretor Operacional
Matr. 1068

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ARARAQUARA

Viabilidade: VIABILIDADE DE REDE DE ESGOTO DA RUA PAU BRASIL					
Assunto: DESENHO EM PLANTA E PERFIL DA REDE DE ESGOTO PROJETADA					
Superintendente: Wilian Thomaz Marégа	Diretor de Operações: Eng. Rogério do Prado Lima		Chefe de Divisão de Planejamento: Eng. Bruno Bernardoni Oliveira		
Elaboração: Eng. Ricardo D. dos S. Jr.	Desenho: Ricardo D. dos S. Jr	Folha: A4.2026-01/01	Controle: D.PLAN.	Escala: s/esc	Data: 21.10.2026

ESTRADA FRANCISCO ZANIN

RUA PAU BRASIL

674.96
135
673.93

677.99
100
676.99

679.00
253
676.47

678.32
223
676.09

676.82
145
675.37

680
679
678
677
676
675
674
673
672
671

ISO A3 (420 x 297 mm)