



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

Araraquara, 13 de março de 2024.

Ao
Excelentíssimo Senhor

PAULO LANDIM

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 135/2024**, de autoria do Vereador **RAFAEL DE ANGELI**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações prestadas pelo Departamento Autônomo de Água e Esgoto – DAAE.

Colocamo-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

EDINHO SILVA

Prefeito Municipal



Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara-SP
Fone: (16) 3324-9555 – Fax: (16) 3324-4571 – Atendimento: 0800 770-1595
CNPJ 44.239.770/0001-67
www.daaeararaquara.com.br



À

Chefia de Gabinete

Prefeitura Municipal de Araraquara

Ref.: Requerimento nº 135/2024 CMA

Interessado: Vereador Rafael De Angeli

Em atenção ao exposto no requerimento acima mencionado, encaminhamos o ofício 11/24 GTAE deste Departamento, contendo os esclarecimentos solicitados.

Atenciosamente,

Delorges Mano

Superintendente

12/03/2024



Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara-SP
Fone: (16) 3324-9581 – Fax: (16) 3324-4571 – Atendimento: 0800 775-1595
CNPJ 44.239.770/0001-67
www.daaeararaquara.com.br



Diretoria de Tratamento de Água e Esgotos
Gerência de Tratamento de Água e Esgotos



Araraquara, 12 de março de 2024.

Ofício nº 11/24 – GTAE

Ilma. Sra.

Eng^a. Anna Padilha

Diretora do Tratamento de Água e Esgotos

Referente: Requerimento nº 135/2024 – Câmara Municipal de Araraquara
Assunto: Informações sobre qualidade da água
Protocolo DAAE nº: 668/2024

Venho por meio deste, solicitar a V. Sra. que encaminhe este ofício contendo as respostas solicitadas no requerimento 135/2024 da Câmara Municipal de Araraquara referente a qualidade da água distribuída a população.

1 – Quais são os parâmetros de qualidade da água monitorados pelo DAAE?

Os parâmetros monitorados são os exigidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021, a qual estabelece os parâmetros para potabilidade da água para consumo humano, bem como sua periodicidade.

2 – Os resultados das análises da água distribuída à população estão disponíveis para consulta pública? Em caso afirmativo, por quais meios?

Os resultados das análises de monitoramento estão disponíveis no site do DAAE, na conta de água e pode ser solicitado através de requerimento protocolado.

3 – Quais as medidas que o DAAE toma quando os resultados das análises da água indicam a presença de contaminantes ou a não conformidade com os padrões de potabilidade?

Os Boletins de Análises são conferidos diariamente e quando detectado algum parâmetro como cloro, flúor, cor, turbidez e coliformes fora dos padrões exigidos são feitas novas coletas no local, bem como a montante e jusante do ponto e ajustes de dosagens de cloro e flúor. Para água com cor e turbidez elevada é realizada descarga no local.

Também é realizado o monitoramento periódico da água distribuída para a população pela VISA e Agência Reguladora ARES - PCJ.

4 – Existe algum estudo ou pesquisa em andamento sobre a qualidade da água em Araraquara?

Atualmente estamos com um Estudo de Diagnóstico das Estações de Tratamento de Água realizado pela empresa Hidrosan com término em julho de 2024 para verificar as alterações da

água bruta decorrentes da ocupação do solo e as possíveis melhorias na ETA Fonte e ETA Paiol para continuar atendendo com qualidade os serviços prestados à população.

5 – Quando foram realizadas as mais recentes pesquisas sobre a qualidade da água em Araraquara?

Como já foi apontado anteriormente estamos com um Estudo de Tratabilidade em andamento, foram realizados outros estudos de tratabilidade em épocas anteriores e também em 2018 teve início o PSA – Plano de Segurança da Água do município de Araraquara.

Salientamos que, para quaisquer observações, nos colocamos a disposição

Atenciosamente,


Renata Lombardi
Gerente
Gerência de Tratamento de Água e Esgotos
CKBio 33708/01 - Matr. 1148