



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 2893/2024

Reposição de peças furtadas dentro da caixa abrigo do hidrante de parede do Terminal Rodoviário de Araraquara, Av. Júlio Ursulino Pedroso, 100, no bairro Jardim Nova América.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal que entre em entendimento com os órgãos competentes no sentido de que seja providenciada a reposição de peças furtadas dentro da caixa abrigo do hidrante de parede do Terminal Rodoviário de Araraquara, Av. Júlio Ursulino Pedroso, 100, no bairro Jardim Nova América.

Conforme verificado e registrado por este gabinete, as peças de ferro foram furtadas e restou apenas a lona da mangueira. Dessa forma, em casos de emergência, o equipamento não poderá ser utilizado, dificultando a contenção do incêndio. Necessário a reposição das peças ou a substituição do equipamento. Agradeço a atenção dispensada e fico no aguardo das devidas providências.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 20 de maio de 2024.

LUNA MEYER



LUNAMEYER
2023 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.



LUNAMEYER
2023 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.