



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## INDICAÇÃO Nº 1643/2025

Indica o serviço de manutenção geral sendo estrutural, elétrica e hidráulica no CER Maria Barcarolla Filié localizado na Rua Capitão José Sabino Sampaio número 1689 – Vila Melhado.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de promover entendimentos com o departamento competente, no sentido de realizar o serviço de manutenção geral sendo estrutural, elétrica e hidráulica no CER Maria Barcarolla Filié localizado na Rua Capitão José Sabino Sampaio número 1689 – Vila Melhado.

A solicitação apresentada se torna imprescindível e de extrema relevância, tendo em vista os problemas observados e relatados durante a visita do vereador. Além dos reparos necessários, solicitamos com urgência a emissão de um laudo técnico pela Defesa Civil, a fim de avaliar as condições estruturais do prédio e determinar a viabilidade da continuidade do uso da unidade escolar.

Em conjunto a este pedido, destacamos a necessidade urgente dos seguintes serviços de manutenção preventiva no local:

1. Manutenção dos toldos, garantindo a segurança e funcionalidade;
2. Reparos nos azulejos que estão se descolando, muito deles quebrados e caindo ao chão;
3. Manutenção completa do telhado, dado que há múltiplos pontos de infiltração, comprometendo a integridade da estrutura;
4. Reconstrução do espaço destinado ao banho dos bebês, com as devidas adequações hidráulicas e elétricas;
5. Reforma das paredes com rachaduras expostas, para evitar danos maiores e riscos à segurança;
6. Após a reforma das paredes, solicitamos pintura interna geral da unidade escolar;
7. Troca de todos os pisos danificados, garantindo um ambiente seguro e adequado para os alunos;
8. Substituição das válvulas de descarga danificadas ou retiradas, assegurando o bom funcionamento dos sanitários;
9. Verificação de todas as tomadas e interruptores, com substituição imediata dos que estiverem danificados ou inoperantes, para garantir a segurança elétrica da unidade.

PROTÓCOLO 2749/2025 - 17/03/2025 12:51



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Essas melhorias são essenciais para proporcionar um ambiente seguro, adequado e funcional para alunos, professores e funcionários, garantindo o pleno funcionamento da unidade escolar.

Certo de contar com a atenção e a colaboração de Vossa Excelência, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada estima e consideração.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 17 de março de 2025.

MARCELINHO

PROTÓCOLO 2749/2025 - 17/03/2025 12:51

...a, preencher a FICHA de ...  
...admitidos, inclusive o contato que passou o resíduo por ...  
...Da profissionais devem evitar os educadores do período integral todos ...  
...acompanhar com crianças para que os mesmos tenham certeza caso a ...  
...criança tenha complicações ao longo do da referência ao acidente.

**FEBRE E OUTROS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE:**

- De 37,3° a 37,8°C: Febre
- Acima de 37,8°C: Febre
- 37,2° entrar em contato com a família e ao pessoal que tenha contato com a criança, não dar banho, deixar vomitar em lugar ventilado, não dar encaminhamento. Retornando à criança e apresentando febre, chamar a família, dar encaminhamento após 48 dias seguidos com febre. Mesmo procedimento com diarreia e vômitos. Para outros casos, enviar a direção que tomará as medidas necessárias.
- Sempre que for vinciar a criança e verificar qualquer alteração mais grave, febre alta ou áreas inchadas, constatadas, ligar imediatamente para a família e pedir explicações sobre o ocorrido, não deixar para falar no final do período, registrar no diário o ocorrido, inclusive o relato da família, passar o caso para direção.

CEN MARIA BARGALHA FIDÉ





















