



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 312/2026

Solicita manutenção do ar-condicionado da sala de vacina do UBS Melhado, localizado na Rua Capitão José Sabino Sampaio, nº 1484, no bairro Vila Melhado.

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimento com o departamento competente, para que seja providenciada a manutenção e conserto do ar-condicionado da sala de vacina do UBS Melhado, localizado na Rua Capitão José Sabino Sampaio, nº 1484, no bairro Vila Melhado, uma vez que o equipamento apresenta falhas constantes há aproximadamente cinco meses.

A sala de vacina necessita de controle rigoroso de temperatura para garantir a conservação adequada dos imunobiológicos, conforme normas sanitárias. O fato de o ar-condicionado estar quebrado e funcionando de forma precária, compromete a segurança das vacinas, além de prejudicar o ambiente de trabalho dos profissionais e o atendimento aos usuários. A situação, que se repete há meses com consertos paliativos, demonstra a necessidade de uma manutenção adequada e definitiva do equipamento, garantindo condições técnicas, sanitárias e de conforto para o funcionamento da sala de vacina.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 14 de janeiro de 2026.

ENFERMEIRO DELMIRAN





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=0MZ7B6M1E52TTTER>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **0MZ7-B6M1-E52T-TTER**