



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -



OFÍCIO Nº 1158/2022

Em 26 de abril de 2022.

Ao
Excelentíssimo Senhor

ALUÍSIO BOI

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 4279/2022 **de 27/04/2022 15:29**

Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 358/2022

Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, pelo presente, em resposta ao **Requerimento nº 0358/2022**, de autoria da Vereadora **LUNA MEYER**, em anexo, encaminhamos o ofício expedido pela Secretaria Municipal da Educação.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

EDINHO SILVA

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

GABINETE DA SECRETÁRIA

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier

CEP: 14.810-038 – Araraquara - SP

(016) 3301-1902 / seceducacao@araraquara.sp.gov.br

Araraquara, 20 de abril de 2022

A/C

Alan Silva

Chefe de Gabinete

Assunto: Requerimento nº 358/2022 – Vereadora Luna Meyer – informações sobre a reforma no CER Rubens Cruz II - processo nº 26562/2022

Senhor Chefe de Gabinete,

Em atenção ao solicitado, informo que:

1- Houve avaliação técnica identificando o problema estrutural da unidade?

R. Foi realizada vistoria na cobertura do CER CAIC Prefeito Rubens Cruz II, por engenheiro civil, quando foi verificado que o problema de infiltração da unidade não está relacionado a questões estruturais, mas a dificuldade de se garantir a impermeabilização das juntas das lajes pré-fabricadas em concreto, uma vez que apresentam sistema de encaixe, característico de todas as edificações do modelo CAIC.

2- Quantos toldos serão instalados na unidade? A medida é provisória?

R. Estão instaladas quatro (04) tendas na unidade, quantidade suficiente para bloquear a entrada de água nos ambientes da unidade.

3- Qual o gasto previsto para a realização da instalação desses toldos? Foram adquiridos ou alugados? Favor apresentar planilha.

R. Neste caso foi realizado a locação das tendas 10x10m com lonas brancas para o período de um (01) mês, apresentando valor de R\$ 17.300,00.

4- Quem é o responsável por executar a instalação?

R. A empresa que apresentou o menor valor no processo de cotação e que realizou a locação foi M. Tendas Promoções e Eventos Ltda – CNPJ: 11.451.870/0001-01.

5- Qual a previsão para a conclusão das instalações dos toldos na creche?



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

GABINETE DA SECRETÁRIA

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier

CEP: 14.810-038 – Araraquara - SP

(016) 3301-1902 / seceducacao@araraquara.sp.gov.br

R. A instalação das tendas foi finalizada em março de 2022.

6- Além dos toldos, existe projeto para reforma da unidade? Favor apresentar.

R. A instalação das tendas caracteriza-se como medida provisória, sendo concomitante ao processo de aquisição de Serviço de Engenharia para Elaboração de Projeto Executivo para reforma da cobertura do CER CAIC Prefeito Rubens Cruz II.

7- Foi realizado orçamento da reforma no telhado? Favor apresentar.

R. O orçamento para reforma da cobertura da unidade será realizado após a elaboração do referido projeto.

Atenciosamente,



CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação