



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

Araraquara, 03 de julho de 2024.

Ao
Excelentíssimo Senhor

PAULO LANDIM

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 383/2024**, de autoria da Vereadora **LUNA MEYER**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação.

Colocamo-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

EDINHO SILVA

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier
CEP: 14.810-038 – Araraquara - SP
(016) 3301-1902 / seceducacao@araraquara.sp.gov.br

OFÍCIO Nº 533/2024/SME/GAB

Araraquara, 06 de junho de 2024

Ao Ilustríssimo Senhor
Renato Tonia Ribeiro
Chefe de Gabinete

Assunto: **Requerimento nº 383/2024/SME/CMA/ Vereadora Luna Meyer – Requer informações referentes à problemas na rede elétrica da EMEF Rafael de Medina**

Senhor Chefe de Gabinete,

Em resposta ao **Requerimento nº 383/2024**, seguem as informações desta Secretaria Municipal da Educação:

1. Foi realizada a revisão da fiação elétrica da escola como preparação para a instalação dos ares? Por que razão os equipamentos não podem ser usados?

Respostas: Há empresa contratada, em execução dos serviços, para a readequação da rede de energia da Emef Rafael de Medina. Foi instalado um transformador na entrada de energia da escola, sendo necessário uma melhoria na rede elétrica da rua para estender a rede primária até o novo transformador, e após executada essa melhoria pela CPFL, estamos em fase de montagem do padrão de entrada interno da escola, transformador, caixas de medição e instalação dos cabos, onde após a conclusão destes serviços, é necessário pedir a vistoria para a CPFL para finalizar a ligação.

2. Que medidas estão sendo tomadas para solucionar a demanda? Qual o prazo para que os equipamentos possam ser utilizados?

Respostas: Foi realizada licitação pública para os serviços de adequação da entrada de energia, além do prazo de execução da empresa, existem os prazos de execução de obras pela CPFL, que são regidos pela Resolução 1000/2021 da ANEEL, onde a CPFL analisou o projeto com prazo de 30 (trinta) dias para emissão do boleto com o custo das obras externas, e mais 120 (cento e vinte) dias para realização da obra. A obra já foi realizada, e após a finalização dos serviços da empresa contratada, a CPFL tem mais 15 (quinze) dias para energização do transformador.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier
CEP: 14.810-038 – Araraquara - SP
(016) 3301-1902 / seceducacao@araraquara.sp.gov.br

3. Quantos ares-condicionados foram instalados? Favor especificar as salas.

Respostas: São 09 aparelhos de ar-condicionado. Salas de aulas.

Atenciosamente,



CLÉLIA MARA DOS SANTOS

Secretária Municipal da Educação