

Araraquara/SP, 21 de Março de 2025.

Ofício n /2025

ILMO Sr.

Dr. ABELARDO FERRAREZI DE ANDRADE

SECRETÁRIO DE SAÚDE

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES “VOVÓ MOCINHA”–MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA - FUNGOTA ARARAQUARA, fundação pública de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.986.862/0001-40, com sede na Rua Carlos Gomes, nº 1610, Centro, no município de Araraquara/SP, CEP 14.801-340, neste ato representada por sua Diretora Executiva que esta subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, em atendimento aos questionamentos formulados pelo Nobre Edil CORONEL PRADO, por meio da INDICAÇÃO Nº 669/2025, prestar as informações que se seguem:

- 1- A cobertura externa, objeto de pedido de ampliação, fora dimensionada conforme projeto de reforma oportunamente aprovado e licitado pela municipalidade, executado pela empresa construtora vencedora do certame. Entendemos que eventual ampliação depende de estudo mais aprofundado sobre a necessidade e viabilidade, inclusive pelo setor de obras.
- 2- Conforme se infere do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109.638/2024 – 1DOC, há previsão de 15 novos desktops para as unidades de URGÊNCIA E EMERGÊNCIA do município, de forma que as substituições ocorrerão após levantamento das prioridades entre as unidades. Informamos ainda que segundo recente levantamento, referidos aparelhos já encontram-se no almoxarifado central.
- 3- A instalação de “correntes” para deixar as luminárias mais baixas em 2 pontos da UPA, demanda avaliação do setor técnico e execução pela equipe responsável.
- 4- Respondido pela construtora;
- 5- Respondido pela construtora;

- 6- A aquisição e instalação de nova divisória já foi autorizada pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo que o processo de requisição já encontra-se em curso.
- 7- A mudança suscitada, para fins de utilização do espaço como "hall" para pacientes aguardarem atendimento, afetaria o fluxo da própria unidade. Esclareça-se que o dimensionamento do hall específico para os usuários aguardarem atendimento, somado ainda a cobertura externa, sempre mostraram-se suficientes à demanda. O aumento pontual no número de usuários que buscam atendimento na unidade se deve à epidemia de dengue, mas certamente se regularizará nas próximas semanas;
- 8- A análise de segurança privada para o local já foi oportunamente discutida, sendo na verdade descartada à ocasião em razão da presença de equipe de GCM fixa no local, podendo entretanto ser rediscutida à critério da municipalidade;
- 9- A troca de películas dos vidros de algumas janelas está sendo avaliada pela equipe técnica da unidade.
- 10- Respondido pela construtora;

Certa em ter esclarecido à contento a questão, nos colocamos à disposição para maiores informações.

Outrossim, aproveitamos o ensejo para renovar votos de elevada estima e distinta consideração.

Att,



EMANUELE LAURENTTI
Diretora Executiva
FUNGOTA