



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 5188/2025

Indica a necessidade de reparos e melhorias na infraestrutura da Unidade de Saúde da Família Jardim Maria Luiza Dr.^a Neusa Maria Affini Dizenzo.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de promover entendimentos com o departamento competente para a realização de um estudo técnico detalhado na Unidade de Saúde da Família (USF) Jardim Maria Luiza Dr.^a Neusa Maria Affini Dizenzo, com o objetivo de identificar e solucionar as diversas deficiências estruturais que comprometem o atendimento à população e as condições de trabalho dos servidores.

A Unidade de Saúde da Família Jardim Maria Luiza “Dr.^a Neusa Maria Affini Dizenzo” apresenta diversas necessidades estruturais que interferem na qualidade do atendimento e nas condições de trabalho da equipe. A unidade conta com 11 Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

Principais necessidades:

- Infiltrações nas paredes. As infiltrações danificam a estrutura, causam mofo e umidade, prejudicando a saúde dos profissionais e pacientes.
- Falta de computadores para os Agente Comunitário de Saúde (ACS): A ausência de equipamentos adequados dificulta o registro das visitas domiciliares, o acompanhamento das famílias e o lançamento das informações no sistema, comprometendo o controle e a eficiência do trabalho realizado pelos agentes.
- Ausência de ar-condicionado na sala de consulta: O calor excessivo causa desconforto e interfere na qualidade do atendimento.
- Armários oxidados: Os armários enferrujados comprometem a higiene e dificultam a organização do material.
- Troca da porta de correr da divisória: A porta apresenta desgaste e comprometendo a segurança, a privacidade e a circulação adequada dentro da unidade.
- Necessidade de corte de grama: A grama alta favorece insetos e prejudica a aparência e segurança da área externa.
- Falta de bancos na área de espera externa: A ausência de assentos causa desconforto para os usuários que aguardam a abertura da unidade, principalmente idosos e gestantes.
- Necessidade de reconstrução da rampa de acessibilidade: A rampa atual apresenta desgaste e não atende adequadamente às normas de acessibilidade, dificultando o acesso seguro de pessoas com deficiência, idosos e gestantes.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Essas melhorias são essenciais para oferecer um ambiente de trabalho adequado e garantir um atendimento seguro, humanizado e de qualidade à população atendida pela USF Jardim Maria Luiza “Dr.^a Neusa Maria Affini Dicenso”.

Certo de contar com a atenção e a colaboração de Vossa Excelência, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada estima e consideração.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 13 de novembro de 2025.

MARCELINHO







DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELINHO Indicação nº 5188/2025/10865/2025 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse
<http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e informe o código do documento - YU0U-G888-0551-JB39







REFORMA
SAÚDE
Dr.^a Neuza
DIMA
P
MA
MARCELO
EL
DR. CARL
SEC
SECRETÁRIO M
VA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=YU0UG8880S51JB39>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **YU0U-G888-0S51-JB39**