



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 1414/2026

Indica manutenção geral na Unidade de Pronto Atendimento Central "Amélia Bernardino Cutrale".

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimento com o departamento competente para realizar manutenção urgente na Unidade de Pronto Atendimento Central "Amélia Bernardino Cutrale".

Apesar da reinauguração recente, persistem problemas graves como portas quebradas na pediatria e corredor de emergência; infiltrações e goteiras na cobertura do SAMU, sala de medicação IM (com água escorrendo pela luminária) e sala de arquivo (porta de madeira danificada interna e externamente); banheiros com entupimentos recorrentes necessitando manutenção; necessidade de ampliar o balcão da sala de medicação adulta (pedra já disponível, faltando recorte); mãos-francesas arqueadas ou quebradas sustentando telhado e calhas, com risco estrutural; duas cadeiras de rodas com suportes de apoio para pés quebrados; geladeira da sala de enfermagem inoperante. As correções imediatas são imprescindíveis para segurança estrutural, higiene e pleno atendimento emergencial à população.

Sala de Sessões "Plínio de Carvalho", 20 de fevereiro de 2026.

RAFAEL DE ANGELI



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=0WKR83YVD48TV50J>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **0WKR-83YV-D48T-V50J**