

Protocolo 2- 10.074/2026

De: Elaine M. - CGAB-UACG

Para: CGAB-UACG - Unidade Administrativa da Chefia de Gabinete

Data: 16/03/2026 às 16:54:48

Setores envolvidos:

CGAB, CGAB-AECG, CGAB-UACG, CMA

Indicação - CÂMARA MUNICIPAL

Prezado Roger, segue documento para assinatura.

—

Elaine Cristina Moris

Assessor de Gabinete

Anexos:

Indicacao_1157_26_Enfermeiro_Delmiran_16_03_2026.pdf



Gabinete do Prefeito Araraquara

Araraquara, 16 de março de 2026.

Ao
Excelentíssimo Senhor
RAFAEL DE ANGELI
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887
ARARAQUARA/SP

Excelentíssimo Presidente,

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **indicação nº 1157/2026**, de autoria do **Vereador ENFERMEIRO DELMIRAN**, onde indica manutenção em janelas com vazamento na UPA Central, localizada na Avenida Maria Antonia Camargo de Oliveira, no bairro Vila Velosa. Informamos que, conforme manifestação da Secretaria Municipal da Saúde, a equipe de manutenção da FUNGOTA realizou vistoria técnica no local.

Durante a inspeção, foram identificadas frestas e falhas de vedação nas esquadrias das janelas, as quais estavam permitindo a infiltração de água em determinados ambientes da unidade, com destaque para o setor da Farmácia.

Diante do diagnóstico, a equipe executou intervenção corretiva utilizando selante de poliuretano (PU) nas junções e pontos críticos das esquadrias, promovendo a vedação adequada das frestas existentes. A medida foi adotada com o objetivo de eliminar os pontos de entrada de água e prevenir novas ocorrências de infiltração.

Após a realização do serviço, as janelas foram devidamente vedadas, restabelecendo as condições adequadas de estanqueidade e contribuindo para a preservação da infraestrutura do ambiente interno da unidade.

Sendo só para o momento, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ROGER MENDES
Assessor Executivo da Chefia de Gabinete

PEDRO MONTEIRO
Chefe de Gabinete

ECM 10074/2026

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/84DA-63AD-E303-3319> e informe o código 84DA-63AD-E303-3319





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 84DA-63AD-E303-3319

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO (CPF 254.XXX.XXX-77) em 16/03/2026 17:31:22

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES (CPF 213.XXX.XXX-56) em 16/03/2026 17:46:48 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/84DA-63AD-E303-3319>