



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 4200/2026

Solicita instalação de espelhos de proteção em tomadas e adequação de fios expostos na base descentralizada do SAMU localizada na UPA Central “Amélia Bernardini Cutrale”, na Avenida Maria Antonia Camargo de Oliveira, no bairro Vila Velosa.

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimento com o departamento competente e demais setores responsáveis, para que sejam adotadas as providências necessárias visando à instalação de espelhos de proteção em tomadas, bem como à adequação de fios expostos, na base descentralizada do SAMU localizada na UPA Central “Amélia Bernardini Cutrale”, na Avenida Maria Antonia Camargo de Oliveira, no bairro Vila Velosa.

A presente indicação tem por objetivo solicitar a instalação de espelhos de proteção nas tomadas e a regularização de pontos com fios expostos na referida base descentralizada do SAMU, tendo em vista a necessidade de garantir melhores condições de segurança, conservação e funcionalidade do espaço. A ausência de proteção adequada em tomadas e a existência de fios expostos podem oferecer riscos aos profissionais que atuam no local, além de comprometer a segurança elétrica do ambiente e aumentar a possibilidade de acidentes.

Ressalta-se que a base do SAMU desempenha papel essencial no atendimento de urgência e emergência à população, sendo fundamental que sua estrutura esteja em condições adequadas de segurança, higiene e conservação para o pleno funcionamento dos serviços.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 16 de julho de 2026.

ENFERMEIRO DELMIRAN





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=63W69ZE9CNV8974X>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **63W6-9ZE9-CNV8-974X**

